



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные

1. Номер и дата выдачи документа 7571/16 27.08.18
 2. Наименование и адрес потребителя ООО "ГолдСпектр" Минский р-н, Щомыслицкий с/с, изол. пом. 14А/7-19, р-н а/г Озерцо, инвент. №600/С-105037
 3. Номер партии и количество смеси 23 15
 4. Номера накладных АЮ 3021592,
 5. Обозначение настоящего стандарта СТБ 2318-2013
- Смесь не предназначена для морозозащитных слоев оснований

Показатели качества

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1. Вид продукции С 12 Смесь гравийно-песчаная СТБ 2318-2013		
2. Зерновой состав смеси полный остаток на ситах с размером отверстий, мм	% по массе	
120		0
80		0
40		0
20		2
10		12.9
5		69.98
2,5		72.1
0,63		88.1
0,16		97.85
0,05		99.6
3. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц	% по массе	1.35
4. Содержание глины в комках	% по массе	0.05
5. Марка по крупности: щебня		
гравия		800
6. Марка по морозостойкости: щебня	Число циклов	
гравия		25
7. Марка по водостойкости: щебня		
гравия		
8. Марка по пластичности: щебня		
гравия		
9. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	% по массе	0
10. Насыпная плотность смеси	т/м ³	1.67
11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, гравия, смеси	Бк/кг	14
12. Степень пучинистости		
13. Коэффициент фильтрации		

Руководитель предприятия

/ Квятковский Игорь Иванович /

(подпись)

м.п.

Инженер по качеству

/ Кожич Г.А. /

(подпись)

