



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные

1. Номер и дата выдачи документа 7571/18 02.08.18
  2. Наименование и адрес потребителя ООО "ГолдСпектр" Минский р-н, Щомыслицкий с/с, изол. пом. 14А/7-19, р-н а/г Озерцо, инвент. №600/С-105037
  3. Номер партии и количество смеси 20 14.5
  4. Номера накладных АЮ 3021101,
  5. Обозначение настоящего стандарта СТБ 2318-2013
- Смесь не предназначена для морозозащитных слоев оснований

Показатели качества

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1. Вид продукции С 4 Смесь гравийно-песчаная СТБ 2318-20		
2. Зерновой состав смеси полный остаток на ситах с размером отверстий, мм	%, по массе	
120		0
80		10.2
40		33.9
20		60.4
10		66.7
5		71.3
2,5		78.1
0,63		89.4
0,16		97.8
0,05		99.7
3. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц	%, по массе	1.68
4. Содержание глины в комках	%, по массе	0.4
5. Марка по дробности: щебня		
гравия		800
6. Марка по морозостойкости: щебня	Число циклов	
гравия		25
7. Марка по водостойкости: щебня		
гравия		
8. Марка по пластичности: щебня		
гравия		
9. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	%, по массе	0
10. Насыпная плотность смеси	т/м <sup>3</sup>	1.72
11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня, гравия, смеси	Бк/кг	77
12. Степень пучинистости		
13. Коэффициент фильтрации		

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ / Квятковский Игорь Иванович /  
(подпись)

м.п. \_\_\_\_\_  
Инженер по качеству \_\_\_\_\_ / Былицкий С.Ф. /  
(подпись)