

- 1.Номер и дата выдачи документа
- 2.Номер партии и количество смеси
- 3.Номера ТТН
- 4.Обозначение настоящего стандарта СТБ2318-2013
- 5.Смесь не предназначена для морозозащитных слоев основания

**Показатели качества**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1. Вид продукции С-6 смесь гравийно-песчаная	%, по массе	
2. Зерновой состав смеси полный остаток на ситах с размером отверстий ,мм		
120		0
80		0
40		0
20		5,26
10		30,78
5		62,93
2,5		68,41
0,63		92,16
0,16		96,87
0,05		99,5
3.Содержание пылевидных,илистых и глинистых частиц	%, по массе	1,09
4.Содержание глины в комках	%, по массе	0,03
5.Марка по дробимости: щебня		
гравия		800
6.Марка по морозостойкости:щебня	Число циклов	
гравия		25
7.Марка по водостойкости: щебня		
гравия		В1
8.Марка попластичности: щебня		
гравия		ПЛ1
9.Содержание дробленых зерен в щебене из гравия	%, по массе	0
10.Насыпная плотность смеси	т/м3	1,63
11.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня,гравия,смеси	Бк/кг	89
12.Степень пучинистости		
13.Коэффициент фильтрации		

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись

20. 5. Молтиков Александр Максимович/

Инженер по качеству

