

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕРУДПРОМ"

220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 72
 ДСЗ "Минский"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
 Песок для строительных работ

1. Номер и дата выдачи документа
2. Наименование и адрес потребителя
3. Номер партии и количество песка
4. Номера накладных
5. Обозначение настоящего стандарта ГОСТ 8736-2014

Показатели качества

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Вид продукции Песок обогащенный Гост 8736-2014		
1. Класс песка		
2. Модуль крупности		3.33
3. Зерновой состав, полный остаток на ситах с размером отверстий, мм		
10	%, по массе	0.3
5	%, по массе	5.7
2,5	%, по массе	22.1
1,25	%, по массе	42.9
0,63	%, по массе	76
0,315	%, по массе	92.7
0,16	%, по массе	99.2
Прошло через 0,16	%, по массе	0.8
4. Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц	%, по массе	0.6
5. Содержание глина в комках	%, по массе	0
6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	71
7. Содержание вредных компонентов и примесей	%, по массе	соотв.
8. Насыпная плотность	т/м ³	1.57
9. Коэффициент фильтрации	м/сут	8.19



КОПИЯ ВЕРНА
 20 __ г.

Руководитель предприятия / (подпись) / Минец Александр Иванович /